

Novembre 2007

## DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D. M. 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

### SI DICHIARA

che i generatori di calore ( caldaie) a condensazione

**CALDARIA 75 CONDENSING**

**CALDARIA 100 CONDENSING**

hanno un rendimento termico utile, a carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore di  $93 + 2 \log P_n$ , dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW.

I suddetti generatori di calore sono equipaggiati di un sistema di regolazione di tipo modulante, e possono essere collegati a pompe elettroniche, che permettono di regolare la portata del fluido termovettore in funzione della richiesta dell'impianto, allo scopo di favorire il funzionamento in regime di condensazione e ridurre i consumi di energia.

**ROBUR SpA**

La Direzione Tecnica

**coscienza ecologica** caring for the environment