

Settembre 2008

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Robur S.p.A., in riferimento alle disposizioni della legge 296/2006 e al D.M. 19/02/2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio dichiara che le seguenti caldaie a gas a condensazione hanno un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore di $93 + 2\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale della singola caldaia, espresso in kW.

MODELLI

AY00-120	RTYH120-120	RTYF60-120
RTY00-240	RTYH180-120	RTYF120-240
RTY00-360		RTYF120-120
RTY00-480		
RTY00-600		

ROBUR SpA
La Direzione Tecnica

R&D Manager
Elisabetta Ainardi

coscienza ecologica caring for the environment