



Abteilung 37
Wasser und Energie

Amt für Energieeinsparung

Ripartizione 37
Acque pubbliche ed energia

Ufficio risparmio energetico

Prot. Nr. 37.2.

JB/gl 76P2

Ihr Z. / Vs. rif.

Bozen / Bolzano

08. Juli 2004

Robur Spa
Via Parigi 4/6

24040 VERDELLINO/ZINGORNIA (BG)

c.a. Egr. Sig. Lodi Alberto

Vostra richiesta del 22.12.2003 per l'inserimento della "caldaia ad assorbimento Robur W" nell'ambito delle tecnologie ad elevato risparmio energetico.

Estensione della domanda di ammissibilità a contributi per tutti i modelli di "caldaia di assorbimento" a gas della serie "GAHP" e refrigeratore con recupero di calore "GA-HR" Robur.

Nostra comunicazione JB/bz 9324 del 01.08.2003

Esito della riunione interna dei responsabili dell'Ufficio risparmio energetico del 07.06.2004

Si fa riferimento alla LP n. 4 del 19.02.1993 e la LP n. 4 del 13.02.1997 e la deliberazione della Giunta Provinciale del 29. settembre 2003 n. 3396 dove per le pompe di calore e quindi per "la caldaia ad assorbimento ROBUR W" è previsto l'ottenimento di un contributo di fondo perduto nella misura massima del 30%.

Nel specifico caso il progettista deve dimostrare che con l'inserimento della macchina proposta si riesce a coprire per almeno il 30% del fabbisogno termico totale dell'impianto oggetto dell'intervento.

Per quanto riguarda l'estensione della vostra richiesta ai nuovi modelli (tipo GAHP-A, GAHP-AR e GA-HR) per intanto non ci è possibile rispondere in quanto le macchine lavorano con un ciclo non previsto nell'elenco degli interventi finanziabili, la materia deve quindi essere approfondita con l'assessore competente.

Chiediamo pertanto ulteriore pazienza da parte Vostra, risponderemo al più presto possibile.

Cordiali saluti

IL TECNICO

Josef Beltrami



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Rag. Siegfried Mayr