

Giugno 2015

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modifiche in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

SI DICHIARA

che il generatore di calore (caldaia) a condensazione

CALDARIA 35 CONDENSING

ha un rendimento termico utile, a carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore di $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW.

Il suddetto generatore di calore è equipaggiato di una pompa elettronica e di un sistema di regolazione di tipo modulante, che permettono di regolare la portata del fluido termovettore in funzione della richiesta dell'impianto, allo scopo di favorire il funzionamento in regime di condensazione e ridurre i consumi.

ROBUR SpA
La Direzione Tecnica
Enrico Casali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Casali".

coscienza ecologica caring for the environment